

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Деши» с. Рошни-Чу Урус-Мартановского муниципального района»
(МБДОУ «Детский сад № 1 «Деши» с. Рошни-Чу)»

**Отчет
о проведении практической отработки плана эвакуации**

В целях повышения уровня противопожарной защищенности дошкольного образовательного учреждения и руководствуясь с ст. 25,37 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в соответствии с планом работы по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса, согласно приказу Министерства образования РФ № 1612 от 15.04.2003 г. «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях», в целях практической отработки плана эвакуации из здания людей при возникновении пожара. С целью отработки практических умений и навыков пожарной безопасности личного состава 15.11.2018 года в МБДОУ «Детский сад №1 «Деши» с.Рошни-Чу» были проведены учебные занятия, по эвакуации из помещения воспитанников и сотрудников.

Ход мероприятия:

На подготовительном этапе проведен инструктаж сотрудников и детей. А также проведены беседы с родителями по ознакомлению с элементарными правилами пожарной безопасности в быту и на производстве.



15 ноября 2018 г. в 9.30 ч. Наступило условное сообщение о пожаре заведующей МБДОУ «Детский сад №1 «Деши» с.Рошни-Чу» от воспитателя Курбановой Хавы.

Одновременно по сигналу началась эвакуация из помещений. Запасные выходы были открыты. Повар Бексултанова (условно) позвонила в 101.

Все действия по эвакуации были организованы в зависимости от очага возгорания в соответствии с порядком эвакуации.



ХРОНОМЕТРАЖ:

Ведение хронометража осуществлялось сотрудником Керимовой Л.А. время эвакуации детей: 1 минуты 15 сек. Последнего сотрудника 2 минуты 55сек. Количество эвакуированных человек – 105

Дети были эвакуированы (96 чел) и проверены воспитателями по спискам . Завхоз МБДОУ «Детский сад №1 «Деши» с.Рошни-Чу» условно встретил спец.машины и указал расположение ПГ .

Ответственные организованно открыли запасные выходы и отключили общее электроснабжение.

Действия сотрудников были отработаны, слаженны: обслуживающий персонал обесточил здание ДОУ, воспитатели вывели всех детей на территорию детского сада. Сверка списочного состава детей показала, что все воспитанники благополучно были выведены из здания.

На спорт. площадке детям показывали правила пользования огнетушителем, было проведено медсестрой Гайрбековой М.Д. оказание первой медицинской помощи детям. (Условно 3 человека получили травмы)



Воспитатели групп доложили заведующему о количестве эвакуированных воспитанников.

По окончании эвакуации были подведены итоги с оформлением акта результатов проведения практической отработки планов эвакуации.

Выводы

Сверка списочного состава детей показала, что все воспитанники благополучно были выведены из здания. Данные учения проводятся с элементами игры, чтобы помочь детям действовать, не поддаваясь панике и в случае опасности быстро покинуть здание. Учебная тренировка прошла в полном соответствии с инструкциями и показала положительную динамику продолжительности вывода воспитанников и персонала из здания детского сада.

Предложения и рекомендации

Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что деятельность сотрудников детского сада направлена на профилактику и предупреждение чрезвычайных ситуаций при пожаре – можно считать удовлетворительной.

Вахаеву К.С. – завхозу отработать с персоналом их действия при чрезвычайных ситуациях с четким соблюдением техники безопасности к своей жизни и жизни детей. Четко докладывать количество эвакуированных человек.

Воспитателям при себе иметь отдельный список детей, где можно отмечать эвакуированных, пострадавших и отсутствующих детей.

Провести повторные практические занятия по эвакуации с целью отработки практических умений и навыков.

Заведующий

З.А.Вахаева